

BRANDSIKRE VÆGGE

Se Esben og Ole lukke huller på:
WWW.BRANDSIKKER.DK

DET KAN TAGE ET SPLITSEKUND FOR EN BRAND AT SPREDE SIG TIL ANDRE RUM GENNEM HULLER OG SPRÆKKER!

DET GÅR HURTIGT GALT!

Gulve, vægge og lofter forhindrer branden i at sprede sig, og så nytter det jo ikke, hvis der er huller efter rør- eller kabelføringer.

Når man lukker hullerne forsinkes man branden. Det kan halvere skaderne efter en brand.

**Derfor:
Åbn øjnene og luk hullerne!**

DET ER DIT ANSVAR AT LUKKE HULLET

Det er fair nok at have ild i røven. Men derfor skal man stadig lige tænke sig om.

Som professionel håndværker skal du tage ansvar for, at hullerne i vægge, gulve og lofter bliver lukket efter dig. Du kan selv gøre det eller få nogen til det!

Dine kunder sætter pris på at bo brandsikkert.

**Derfor:
Ta' altid brandlukning af huller med i dit tilbud på en opgave!**

BYGNINGSREGLEMENTET 2010

5.5.2 stk. 4

"Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes"

Luk hullerne!

5.1. stk. 2

"Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid"

Også huller ved reovering!

DET ER NEMT AT LUKKE HULLET

Du kan gøre det selv, eller du kan få et firma til det.

Der er krav til, at huller i brandadskillende bygningsdele skal lukkes, men alle huller bør lukkes... også i ikke brandadskillende bygningsdele.

Selv et lille hul kan betyde, at en brand hurtigt kan sprede sig.


Se på bagsiden hvordan du lukker hullerne korrekt!



**"Det kan blive rigtig dyrt
– og koste menneskeliv"**

SÅDAN KAN DET UDFØRES


Luk hullerne, så brandmodstandsevnen ikke forringes!



Luk hullerne med det rigtige materiale!



Luk hullerne hurtigst muligt!



DERFOR GÅR DET GALT

Brandskaden bliver meget større, når branden ikke kan holdes i ét rum. Selv små huller giver store sod- og røgskader i de tilstødende rum.



SÅ GALT KAN DET GÅ

Da Hotel Viking i Sæby i 2007 blev ramt af brand, fik branden uventet hjælp: En tæt og kraftig røg kunne hurtigt sprede sig til det meste af hotellet gennem utætheder om installationsgennemføringer i væggene.

Det betød, at 50 mand måtte rydde op i syv uger efter branden, og det kostede en tocifret millionregning af sig.

Steen Fabricius fra Hotel Viking fortæller: "Vi anede ikke, at vi havde utætheder i væggene. Hvis hullerne havde været lukket korrekt, så var branden blevet i det rum, hvor den opstod. Det havde betydet halvt så mange skader. Nu spredte røgen sig i stedet til det meste af hotellet. Det blev en dyr affære. Vi har nu stor fokus på, at alle huller er tætnet 100 % korrekt. Alle håndværkere får tydelig besked om at lukke hullerne efter sig".

Design: Rotite

LUK HULLETT!



WWW.BRANDSIKKER.DK

Der er både permanente lukninger og midlertidige lukninger. Få hjælp og se mere om lukning af huller på: www.brandssikker.dk